

Wygenerowano: 2026-07-08 12:50

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."

Ogłoszenie

Numer

2026-103670-284246

Id

284246

Powstaje w kontekście projektu

FELD.06.03-IZ.00-0010/25 - „Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych w poradniach AOS i leczeniu jednego dnia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”

Tytuł

"Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w § 8 Wzór Umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2026-07-08

1. Zapytanie ofertowe-sig.pdf
2. Formularz ofertowy.docx
3. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
4. Wzór umowy.pdf
5. załącznik nr 1 serwerownia.pdf
6. załącznik nr 2 Tablica UPS.pdf

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2026-07-08

Data ostatniej zmiany

2026-07-08

Wygenerowano: 2026-07-08 12:50

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."

Termin składania ofert

2026-07-16 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2026-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
NIP: 8291736832

Osoby do kontaktu

Aneta Ratajczyk
tel.: 438244182
e-mail: zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup zasilacza awaryjnego UPS

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych fabrycznie nowego zasilacza awaryjnego UPS

przeznaczonego do zabezpieczenia infrastruktury Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o..

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Dostawę fabrycznie nowego zasilacza UPS.
- b) Dostawę niezbędnych modułów bateryjnych.
- c) Transport do siedziby Zamawiającego.
- d) Montaż i podłączenie urządzenia.
- e) Uruchomienie i konfigurację systemu.
- f) Wykonanie testów funkcjonalnych.
- g) Przeszkolenie personelu technicznego Zamawiającego.
- h) Przekazanie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.
- i) Utylizację lub odbiór opakowań po dostawie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowisk

3. Urządzenie musi:

- a) być fabrycznie nowe,
- b) posiadać oznakowanie CE,
- c) spełniać wymagania dyrektyw UE mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia,
- d) spełniać wymagania norm dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i kompatybilności elektromagnetycznej,
- e) posiadać dokumentację producenta potwierdzającą parametry techniczne.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

5. Istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

6. Zadanie pn.: „Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.” jest realizowane w ramach projektu grantowego nr FELD.06.03-IZ.00-0010/25 pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych w poradniach AOS i lecznictwie jednego dnia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FELD.06.03-IZ.00-0010/25-00 zawartej w dniu 31.10.2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Marszałkiem Województwa Łódzkiego, a Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

7. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami:

- uczciwej konkurencji,
- równego traktowania wykonawców,
- przejrzystości,
- efektywności ekonomicznej,
- zrównoważonego rozwoju,

- zielonych zamówień publicznych

8. Polityka środowiskowa Zamawiającego

Zamawiający realizuje politykę zielonych zamówień publicznych poprzez uwzględnienie aspektów środowiskowych podczas wyboru wykonawcy.

1) Celem zastosowania zielonych zamówień jest:

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z eksploatacją urządzeń,
- wspieranie technologii energooszczędnych,
- uwzględnienie kosztów i wpływu środowiskowego w całym cyklu życia produktu,
- promowanie rozwiązań zgodnych z zasadami gospodarki niskoemisyjnej.

2) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia:

- charakteryzowały się wysoką sprawnością energetyczną,
- spełniały aktualne wymagania środowiskowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej,
- umożliwiały ograniczenie strat energii elektrycznej,
- były wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami jakości i efektywności energetycznej.

Okres gwarancji

36 miesięcy na elektronikę, 24 miesiące na baterie - pełne 36 miesięcy po rejestracji urządzenia na stronie producenta.

Kody CPV

31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

zduńskowolski

Gmina

Zduńska Wola

Miejscowość

Zduńska Wola

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1) wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, mimo wezwania do ich uzupełnienia;

2) wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania o zamówienie publiczne;

3) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

3. Zamawiający wykluczy z postępowania:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

4) wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w OWZ, mimo wezwania do ich uzupełnienia

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

1) Kryterium cena - 90%

2) Kryterium środowiskowe - Łączna moc urządzeń przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych - 10%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2026-07-08 - data opublikowania

-> 2026-07-16 09:00:00 - termin składania ofert

Wygenerowano: 2026-07-08 12:50

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."

-> **2026-07** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.